



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3022 (1) 22. 10. 2024
ГР. БУРГАС

ДО

„ЛАЗУР РЕЗИДЕНС“ ООД

ГР. БУРГАС, Ж. К. „СЛАВЕЙКОВ“, БЛ. 147

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Монтаж на нов БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV и изграждане на 2 бр. кабелни линии 20 kV и кабелни линии НН за захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.3.2879 по КККР на град Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“ с възложител: „ЛАЗУР РЕЗИДЕНС“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3022/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на нов БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV и изграждане на 2 бр. кабелни линии 20 kV и кабелни линии НН за захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.3.2879 по КККР на град Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на нов БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV и изграждане на 2 бр. кабелни линии 20 kV и кабелни линии НН за захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.3.2879 по КККР на град Бургас, местност „Мадика“, община Бургас.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3044(13)/13.09.2023 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-2879, кв. 64 по плана на гр. Бургас, местност „Мадика“ (поземлен имот с идентификатор 07079.3.2879 по КК), община Бургас“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Съгласно изходните данни от инвестиционното предложение ще бъде извършен монтаж на нов трафопост тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.3.2879 по КККР на град Бургас, местност „Мадика“, община Бургас. Новият БКТП ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа посредством изграждане на 2 бр. кабелни линии 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x400 mm² от съединителни муфи, в мястото на разкъсване на извод 20 kV „Сърце“ (в ПИ с идентификатор 07079.3.2847 по КККР на град Бургас, община Бургас) до нов БКТП. Кабелните линии НН ще бъдат изградени от ТНН на нов БКТП до електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.3.2879 по КККР на град Бургас, местност „Мадика“, община Бургас. Кабелните линии 20 kV ще бъдат положени в изкоп с размери 0,9/0,4 м и 1,1/0,7 в PVC тръба Ø



Гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



160 мм в бетонов кожух при пресичане на уличното платно. Дължината на трасето е 23,9 м и преминава през ПИ с идентификатори 07079.3.2879-4 м, 07079.3.2880-7,1 м (НТП за второстепенна улица), 07079.3.2847-11,5 м (НТП за второстепенна улица) и 07079.602.454-1,3 м (НТП за второстепенна улица).

Кабелните линии НН тип NAY2Y 4x240 мм² ще бъдат положени в изкоп с размери 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе е 6 м и преминава през ПИ с идентификатор 07079.3.2879 по КККР на град Бургас, местност „Мадика“, община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), и Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че в разглежданата площ няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



*гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

