



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1831⁽⁷⁾_(2021г.) 25.10.2024
ГР. БУРГАС,

ДО
НЕВРИН ТАХИРОВ

С. КРУШЕВЕЦ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Относно: инвестиционно предложение „Ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води след ЛПСОВ от пункт за дестилация на ракия в ПИ с идентификатор 40124.501.299 по КК на село Крушевец и изграждане на улична канализация за отпадъчни води от ПИ с идентификатор 40124.501.299 по КК на село Крушевец, община Созопол“ с възложител: НЕВРИН ТАХИРОВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1831_(2021г.)(4)/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води след ЛПСОВ от пункт за дестилация на ракия в ПИ с идентификатор 40124.501.299 по КК на село Крушевец и изграждане на улична канализация за отпадъчни води от ПИ с идентификатор 40124.501.299 по КК на село Крушевец, община Созопол“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1831(3)/17.09.2020г. за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в обект за дестилиране на плодови джибри в ПИ с идентификатор 40121.4.501.299 по КК на с. Крушевец, община Созопол /УПИ Х-151 по плана на с. Крушевец/“ с възложител: Неврин Тахиров, с което е определено, че дейностите, свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води след ЛПСОВ от пункт за дестилация на ракия в ПИ с идентификатор 40124.501.299 по КК на село Крушевец и изграждане на улична канализация за отпадъчни води от ПИ с идентификатор 40124.501.299 по КК на село Крушевец, община Созопол. ЛПСОВ (отделно за ПОВ и БФОВ) ще се изгради на площ от 60 кв.м, непосредствено



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



до изходящите дренажни тръби на 2-та броя казани за отдестилирането на джибрите от гроздето и плодовата меласа. Канализацията в имота е разделена – за битово-фекални отпадъчни води (БФОВ) и за производствени отпадъчни води (ПОВ). За ПОВ ще бъдат монтирани 2 бр. механични контейнери с вградена филтрираща система, която отделя джибрите от отпадните води. След отделянето джибрите ще се отвеждат до изсушително поле посредством ръчна лебедка за изваждане на кош-филтъра. Отвеждането на пречистените ПОВ и БФОВ от имота ще бъде осъществено посредством изграждане на улична канализация от РР тръби SN 10 с диаметър $\varnothing 315$, която обединява двата потока пречистени ПОВ и БФОВ. Канализацията ще се ситиуира в оста на ПИ с идентификатор 40124.501.996 (НТП: За второстепенна улица) и ще е с дължина 31 м. В мястото на заустване на отпадните води (ПИ с идентификатор 40124.10.903 (НТП: Дерее) ще се изгради бетонов опорен блок. В края на тръбата ще бъде монтирана клапа за предотвратяване навлизането на дребни животни в колектора.

Във връзка с чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда информацията за инвестиционното предложение е изпратена за становище в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). Съгласно писмо с изх. № 05-10-1649/А1/10.10.2024г., издадено от Директора на БДЧР ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021г., Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027г. и Закона за водите, както и подзаконовата нормативна уредба, при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в него.

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатори 40124.501.299 и 40124.10.903 по КК на село Крушевец, община Созопол **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на повече от 1,5 км) е с код BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023г. (Дв, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

Приложение: писмо с изх. № 05-10-1649/А1/10.10.2024г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

