



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3247(1)

ГР. БУРГАС

14. 11. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ М-СТ КАПЧЕТО

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Монтаж на електромерно табло до ТП „Зорница-4“ за електрозахранване на ФЕЦ в УПИ I-503, кв.71 по плана на с. Зорница, община Средец“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-3247/04.11.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС и допълнително внесената информация с вх. № ПД-815/27.03.2023 г., на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Монтаж на електромерно табло до ТП „Зорница-4“ за електрозахранване на ФЕЦ в УПИ I-503, кв.71 по плана на с. Зорница, община Средец“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-2701(1)/27.09.2022 г. за ИП: „Изграждане на ФЕЦ в УПИ I-503, кв. 71 по плана на с. Загорци, община Средец“, с възложител: „ДЕ 99 Грийн Съмър“ ЕООД, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-2701(3)/15.12.2022 г. за ИП: „Кабелно ел. захранване за обект: Фотоволтаична централа в УПИ I-503, кв.71 по плана на с. Зорница, община Средец“, с възложител: „ДЕ 99 Грийн Съмър“ ЕООД, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Община Средец е издала Разрешение за строеж № 66/01.11.2022 г. за ФЕЦ, с мощност 200 KW в УПИ I-503, кв. 71 по плана на с. Зорница, община Средец.



С ИП се предвижда монтаж на електромерно табло до ТП „Зорница-4” за електрозахранване на ФЕЦ в УПИ I-503, кв.71 по плана на с. Зорница. Кабелното ел. захранване НН ще се осъществи от ТНН на ТП „Зорница-4”, с кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x185 мм² до новото електромерно табло, тип ТЕПО, монтирано до ТП „Зорница-4” в с. Зорница. Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа ще е: ново ЕТ на фундамент, ТП/БКТП „Зорница 4”, КЛ/ВЛ „Загорци”, п/ст „Грудово”.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко разположената защитена зона е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000513 „Войнишки Бакаджик” определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-294/31.03.2021 г. (ДВ, бр.47/2021г.) на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера / на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000513 „Войнишки Бакаджик” от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитените зони;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти;


В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Монтаж на електромерно табло до ТП „Зорница-4” за електрозахранване на ФЕЦ в УПИ I-503, кв.71 по плана на с. Зорница, община Средец“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел.: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

