



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3527 (1)
ГР. БУРГАС,

11. 12. 2024

ДО
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА АЙТОС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 28,42 kWp в УПИ VII-114, кв. 7 по плана на с. Тополица, община Айтос“, с възложител: АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3527/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 28,42 kWp в УПИ VII-114, кв. 7 по плана на с. Тополица, община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 28,42 kWp в УПИ VII-114, кв. 7 по плана на с. Тополица, община Айтос. Централата ще се състои от 49 модула (панели), разпределени в стрингове, свързани към един трифазен инвертор. Фотоволтаичните панели ще се монтират на наземна, метална конструкция върху терена. Централата ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, която ще се използва за собствени нужди, а генерираният остатък ще се подава към електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини.

Сключен е Предварителен договор № 4626321/25.10.2024г. за условията и начина на присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, между „Електроразпределение Юг“ ЕАД – КЕЦ Карнобат и Възложителя на инвестиционното предложение.

За присъединяване към електроразпределителната мрежа е необходимо да се изгради кабелна линия 1 kV от ГРТ на ФЕЦ до съществуващото разпределително табло на обекта. Кабелът ще бъде тип NYUY 4x10 мм², като се предвижда да бъде изтеглен в гофрирани тръби или кабелни канали с капак. От разпределителното табло на обекта до мястото на присъединяване въздушно ще се изтегли усукан проводник



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



тип AL/R 4x16 мм². Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа е въздушна линия ниско напрежение извод 2, стълб 4/2, ТП/БКТП „Тополица 2“, КЛ/ВЛ „Черноград“, п/ст „Айтос“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 28,42 kWp, в УПИ VII-114, кв. 7 по плана на с. Тополица, община Айтос“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000393 „Екокоридор Камчия – Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-335/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 53/25.06.2021г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона с код BG0000393 „Екокоридор Камчия – Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

