



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-174 (19)

ГР. БУРГАС

07. 01. 2025

ДО

„АВА ГРУП 2“ ЕООД

ГР. ПРИМОРСКО, УЛ. „МЛАДОСТ“ № 6

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Относно: промяна в инвестиционно предложение „Изграждане на трасе за уличен водопровод за водоснабдяване на обект, разположен в имот с идентификатор 58356.4.90 по КККР на гр. Приморско, община Приморско“, с възложител „АВА ГРУП 2“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-174(18)/2024 г. в РИОСВ-Бургас за промяната в инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Промяната в инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, тъй като директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-58-ПР/25.04.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е преценил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за съхранение и продажба на плодове, зеленчуци и хранителни стоки в ПИ с идентификатор 58356.4.90 по КККР на гр. Приморско, общ. Приморско“, при спазване на поставени в Решението условия. Процедурата по издаване на Решението е съвместена с преценяване на вероятното въздействие върху предмета на опазване на защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в границите на която попада имотът.

- писмо с изх. № ПД-174(17)/15.02.2024 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на трасе за уличен водопровод за водоснабдяване на обект, разположен в имот с идентификатор 58356.4.90 по КККР на гр. Приморско, община Приморско“, не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. С писмото е разгледано изграждане на водопровод с дължина 235,9 м, в сервитута на ПИ с идентификатор 58356.4.810 по КК на гр.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Приморско. Трасето попада в границите на защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Промяната във вече разгледаното инвестиционно предложение за изграждане на хранващ ПИ с идентификатор 58356.4.90 водопровод се състои в промяна на дължината му. Водовземането за новият уличен водопровод ще бъде от съществуващ водопровод разположен в ПИ с идентификатор 58356.505.303 по КК на гр. Приморско. Новопроектираното трасе ще бъде с дължина 498,85 м и ще преминава през ПИ с идентификатор 58356.4.810 (начин на трайно ползване „за местен път“). По дължината на трасето се предвижда монтиране на 5 бр. противопожарни хидранти.

Предвид описаното до тук, посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на промяната в инвестиционно предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на водопровода за обслужване на ПИ с идентификатор 58356.4.90 по КК на гр. Приморско не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че промяната в инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитена зона BG0001001 „Ропотамо“, определен със заповедта за обявяването и изменението и допълнението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки извършените процедури по околна среда и характера на промяната в инвестиционно предложение (промяна в дължината/местоположението на хранващ водопровод), считам че при реализацията ѝ, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Уведомявам Ви, че поставените условия в Решение № БС-58-ПР/25.04.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС остават задължителни за изпълнение.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



г. Бургас, в-с. Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

