



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-71 (1) 16. 01. 2025

ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

**Относно:** инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло и полагане на кабел 1kV от табло ниско напрежение на ТП „Габър“ до новото електромерно табло, с цел електрозахранване на ФЕЦ в УПИ II, кв. 21 по плана на село Габър (ПИ с идентификатор 14249.501.131 по КК на село Габър, община Созопол)“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-71/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло и полагане на кабел 1kV от табло ниско напрежение на ТП „Габър“ до новото електромерно табло, с цел електрозахранване на ФЕЦ в УПИ II, кв. 21 по плана на село Габър (ПИ с идентификатор 14249.501.131 по КК на село Габър, община Созопол)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-351(2)/13.02.2023г., с което е определил, че „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ II, кв. 21 по плана на село Габър (ПИ с идентификатор 14249.501.131 по КК на село Габър, община Созопол)“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 197,950kWp» в УПИ УПИ II, кв. 21 (ПИ с идентификатор 14249.501.131) по плана на с. Габър, община Созопол) е издадено Разрешение за строеж № 63/14.03.2023г. от Главния архитект на община Созопол. Разрешението е влязло в сила на 04.04.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло, тип ТЕПО 1Т+ТТ600/5+КРШ/Т+, и полагане на кабел 1kV, тип NAY2Y 4x240 мм<sup>2</sup>, от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „Габър“ до новото електромерно табло, с цел електрозахранване на ФЕЦ в УПИ II, кв. 21 по плана на село Габър (ПИ с идентификатор 14249.501.131 по КК на село Габър, община Созопол). Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа, съгласно Договор № 453129/14.07.2023г. за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД е табло ниско напрежение на ТП/БКТП Габър, КЛ/ВЛ Рудничар, п/ст Победа.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло и полагане на кабел 1kV от табло ниско напрежение на ТП „Габър“ до новото електромерно табло, с цел електрозахранване на ФЕЦ в УПИ II, кв. 21 по плана на село Габър (ПИ с идентификатор 14249.501.131 по КК на село Габър, община Созопол)“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000230 „Факийска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-343/31.03.2021г. (обн., ДВ, бр. 55/02.07.2021г.) на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

