



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-249 (1)

ГР. БУРГАС,

29. 01. 2025

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия НН от ТНН на ТП „Етнографски музей“ в ПИ с идентификатор 07079.611.105 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.609.279 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ XIV-1598, кв. 94 по плана на ЦГЧ), за захранване на обект в същия имот“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-249/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия НН от ТНН на ТП „Етнографски музей“ в ПИ с идентификатор 07079.611.105 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.609.279 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ XIV-1598, кв. 94 по плана на ЦГЧ), за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3038(1)/10.11.2022г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с домови отклонения и ограда в ПИ с идентификатор 07079.609.279 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ XIV-1598, кв. 94 по плана на ЦГЧ Бургас“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия ниско напрежение (НН), тип NAY2Y-J 4x240 мм², от ТНН на ТП „Етнографски музей“ в ПИ с идентификатор 07079.611.105 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.609.279 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ XIV-1598, кв. 94 по плана на ЦГЧ), за захранване на обект в същия имот.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Кабелът ще се положи в изкоп с размери: 0,8/0,4м – под тротоарни настилки, 0,4/0,7м – при пресичане на подходи за гаражи, 0,45/1,1м – при пресичане на улици. Трасето на кабелната линия ще е с дължина 175 м и ще преминава през ПИ с идентификатори 07079.609.279 (НТП: за жилищно строителство), 07079.611.291 (НТП: За първостепенна улица), 07079.611.279 (НТП: За второстепенна улица) и 07079.611.278 (НТП: За първостепенна улица).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/ 2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/ 08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/ 28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

