



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-234 (1) 29. 01. 2025
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на нов кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф пред УПИ XII-998, кв. 2 до новомонтирано електромерно табло на границата на улична регулация пред УПИ XLV-989, кв. 16 по плана на кв. Краймorie, поземлен имот с идентификатор 07079.30.989 по КК на гр. Бургас, Община Бургас“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-234/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. ба, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на нов кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф пред УПИ XII-998, кв. 2 до новомонтирано електромерно табло на границата на улична регулация пред УПИ XLV-989, кв. 16 по плана на кв. Краймorie, поземлен имот с идентификатор 07079.30.989 по КК на гр. Бургас, Община Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2922(1)/07.12.2021г. за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ XLV-989, кв. 16 (идентичен с ПИ с идентификатор 07079.30.989 по КК) по прана на кв. „Краймorie“, гр. Бургас и нов уличен водопровод за водоснабдяване на имота“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадено е Разрешение за строеж № П-70/16.11.2022г. от архитект при Община Бургас за обект „Еднофамилна жилищна сграда и ограда“ в УПИ XLV-989, кв. 16, по плана на кв. Краймorie, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.989 по КК на гр. Бургас. Разрешението е влязло в сила на 12.12.2022г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на нов кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф пред УПИ XII-998, кв. 2 до новомонтирано електромерно табло на границата на улична регулация пред УПИ XLV-989, кв. 16 по плана на кв. Крайморие, поземлен имот с идентификатор 07079.30.989 по КК на гр. Бургас, Община Бургас. Дължината на кабелното трасе е 138 м. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м и 1,1/0,4м. При пресичане на пътища ще се изтегли в PVC тръби Ø160, в бетонов кожух, а при пресичане на канали – в HDPE (KD) тръби Ø160 в изкопи. Целта е присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XLV-989, кв. 16, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.989 по КК на гр. Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (обн., ДВ, бр. 23/2012г.), изм. и доп. със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



Бургас, к-с. Лезур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813 205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

