



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-392 /11100,02.257.  
ГР. БУРГАС,

ДО  
„БАМЕЛ“ ООД  
ГР. КАБЛЕШКОВО, УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 4

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА ПОМОРИЕ


**Относно:** промяна по време на строителство на обект „Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ с инсталирана мощност 1150 kW в ПИ с идентификатор 35033.7.464 по КК на град Каблешково, местност „Пъдарска могила“, община Поморие, трафопост тип TS 1 тип БКТП 20/0,4 kV 1x1250 kVA и кабелна линия 20kV между КРУ 20kV на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и КРУ 20kV на ФЕЦ“ с възложител: „БАМЕЛ“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-392/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за промяна по време на строителство на обект „Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ с инсталирана мощност 1150 kW в ПИ с идентификатор 35033.7.464 по КК на град Каблешково, местност „Пъдарска могила“, община Поморие, трафопост тип TS 1 тип БКТП 20/0,4 kV 1x1250 kVA и кабелна линия 20kV между КРУ 20kV на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и КРУ 20kV на ФЕЦ“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-20-ЕО/04.03.2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), с което е постановил да не се извършва ЕО за плап „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 35033.7.464 по КК на гр. Каблешково, местност „Пъдарска могила“, община Поморие“, който е с цел промяна в отреждането на имота и изграждане на фотоволтаична електрическа централа, при спазване на условията, заложили в него. Към днешна дата Решението е в срок на правно действие.

Издадено е Разрешение за строеж № 115/13.06.2023г. и Решение № 7/20.02.2024г. за поправка на допуснатата явна техническа грешка при определяне наименованието на обекта, от Главния архитект на Община Поморие, за строителство на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 1150 kW, трафопост тип TS-1 тип БКТП 20/0,4kV 1x1250kVA и кабелна линия 20kV между КРУ 20kV на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и КРУ 20kV на централата“ в ПИ с идентификатор 35033.7.464 по КК на град Каблешково.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





С настоящото инвестиционно предложение се предвижда промяна по време на строителство на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ с инсталирана мощност 1150 kW в ПИ с идентификатор 35033.7.464 по КК на град Каблешково, местност „Пъдарска могила“, община Поморие, трафопост тип TS 1 тип БКТП 20/0,4 kV 1x1250 kVA и кабелна линия 20kV между КРУ 20kV на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и КРУ 20kV на ФЕЦ. Целта е оптимизация на ФЕЦ и постигане на минимални загуби от засенчване и подобряване на производството, вкл. и изграждане на локална система за съхранение с мощност на зареждане/разреждане. Броят на панелите се променя от 2412 с единична мощност 560 Wp на 2202 броя с единична пикова мощност от 595 Wp. Модулната конструкция се променя на 2 бр. маси с 2x8 бр. модули, 20 бр. маси с 2x12 бр. модули и 65 бр. маси с 2x13 бр. модули с наклон 10 градуса. Ориентацията на модулната конструкция се променя от юг и изток/запад изцяло на юг. Инверторите се променят от 23 бр. SUN2000-50KTL на 11 бр. SUN2000-100KTLM2 и 1 бр. SUN2000-50KTL-M3. Обединителните табла НН се променят от 5 бр. на 6 бр. Силовите кабели НН са оразмерени спрямо мощността на новата апаратура. Променят се размерите и апаратурата на Трафопост TS-1 тип БКТП 20/0,4 kV 1x1250 kVA от 6,00m x 2,60m x 3,00m на 4,50m x 2,40m x 2,52m. Предвижда се изграждане на локална система за съхранение (ЛСС) на електрическа енергия в ПИ с идентификатор 35033.7.464 по КК на град Каблешково, местност „Пъдарска могила“, община Поморие на площ от 11,1 м2. ЛСС, представляваща метален модулес шкаф с размери 1850x1200x2250 мм ще се състои от 15 бр. батерийни модула, както и системи за управление, захранване, охлаждане и противопожарна система. Не се предвижда изграждането на нови пътища за достъп до обекта. Ще се използва съществуващата пътна мрежа в района.

Посочените по-горе дейности, свързани със заявената промяна по време на строителство на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 35033.7.464 по КК на гр. Каблешково **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (обн. ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.), изм. и доп. със Заповед № РД-721/ 28.09.2023г. (ДВ,бр.83/2023г), всички на министъра на околната среда и водите..

С оглед гореизложеното, отчитайки Решението на Директора на РИОСВ-Бургас, наличието на Разрешение за строеж, местоположението на имота, обема и характера на заявената промяна по време на строителство, считам че при реализацията ѝ няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен ~~позовава~~ незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ

