



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-507 / 18.02.2025
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), находящ се пред ПИ с ид. 67800.6.34 до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 67800.6.770, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-507/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), находящ се пред ПИ с ид. 67800.6.34 до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 67800.6.770, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Писмо с изх. № ПД-1824(4)/19.08.2022 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда, ограда и подпорни стени в УПИ XII-6.33 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 67800.6.770 по КК), по плана на местност „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- Писмо с изх. № ПД-1824(6)/14.07.2023 г., за промяна в инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда, ограда и подпорни стени в УПИ XII-6.33 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 67800.6.770 по КК), по плана на местност „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол“ състояща се в промяна вида на сградата от жилищна във вилна, с което е определил, че предвидените дейности на очертават рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и няма нормативно основание за провеждане на регламентирани с глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадено е Разрешение за строеж № 152/25.07.2023 г., от Главния архитект на Община Созопол, за строеж на: „Вилна сграда“ в УПИ XII-6.33 /ПИ с ид. 67800.6.770/ м. „Буджака“, землище гр. Созопол.

С настоящото предложение се предвижда външно ел. хранване на обект „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 67800.6.770, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол. За целта ще се монтира ново електромерно табло на границата на имота, което ще се захранва, чрез полагане на нова кабелна линия 1 kV, NAY2Y 4x35 кв. м, от съществуващ КРШ пред ПИ с ид. 67800.6.34 по КК на гр. Созопол. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Трасето на кабелната линия ще бъде с дължина 20 м и ще преминава през ПИ с идентификатори 67800.6.764 (НТП За второстепенна улица) и 67800.6.729 (НТП За второстепенна улица).

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабел не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.), всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид горесизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето, приключилите процедури, издаденото Разрешение за строеж № 152/25.07.2023 г., и характера на инвестиционното предложение (полагане на линеен, подземен обект, който не е свързан с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



имоти, по които преминава подземното кабелно трасе и не е свързано с пре моделиране на значителна площ или създаване на трайна преграда) и факта че след полагане на трасето площта ще се възстанови в първоначалния си вид, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюпни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че **имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riovbs@unacs.bg
www.riovbs.com

