



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-510(1) 19.02.2025  
ГР. БУРГАС

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37  
ГР. ПЛОВДИВ


КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ с идентификатор 44094.1.917 по КК на с. Лозенец, община Царево; полагане на: кабелна линия 1 kV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел между ТП „Планктон“ и съществуващо електромерно табло /ЕТ/, монтирано пред ПИ с идентификатор 44094.1.92 по КК на с. Лозенец, община Царево до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ пред ПИ с идентификатор 44094.1.88 по КК на с. Лозенец, община Царево и кабелна линия от нов КРШ пред ПИ с идентификатор 44094.1.88 по КК на с. Лозенец, община Царево до ново ЕТ пред ПИ с идентификатор 44094.1.917 по КК на с. Лозенец, община Царево“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-510/06.02.2025 г. в РИОСВ-Бургас за горещитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ с идентификатор 44094.1.917 по КК на с. Лозенец, община Царево; полагане на: кабелна линия 1 kV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел между ТП „Планктон“ и съществуващо ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 44094.1.92 по КК на с. Лозенец, община Царево до нов КРШ пред ПИ с идентификатор 44094.1.88 по КК на с. Лозенец, община Царево и кабелна линия от нов КРШ пред ПИ с идентификатор 44094.1.88 по КК на с. Лозенец, община Царево до ново ЕТ пред ПИ с идентификатор 44094.1.917 по КК на с. Лозенец, община Царево“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1419(5)/07.09.2022 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 44094.1.917 по КККР на с. Лозенец, местност „Тарфа“, община Царево“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





Издадено е Разрешение за строеж № 195/12.12.2022 г., от Главния архитект на Община Царево, за строителство на: „Вилна сграда“ в ПИ 44094.1.917 по ККР на с. Лозенец, м. „Тарфа“, община Царево.

Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на нов КРШ пред ПИ с идентификатор 44094.1.88 по КК на с. Лозенец, община Царево и ново ЕТ пред ПИ с идентификатор 44094.1.917 по КК на с. Лозенец, община Царево. Новият КРШ ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД посредством полагане на кабелна линия от мястото на разкъсване на съществуващ кабел между ТП „Планктон“ и съществуващо ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 44094.1.92 по КК на с. Лозенец, община Царево до нов КРШ. Новото ЕТ ще бъде присъединено към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД посредством полагане на кабелна линия, тип NAY2Y 4x185 мм<sup>2</sup>, от нов КРШ до новото ЕТ. Кабелните линии ще бъдат положени в изкоп с размери 0,8/0,4 м. Общата дължина на трасето на кабелните линии ще бъде 38 м и ще преминава през ПИ с идентификатори 44094.1.919 (НТП За второстепенна улица) и 44094.14.13 (НТП За местен път).

Предвидените дейности, **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) на всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“ от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в горечитираната защитена зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане на външно ел. хранване на вилна сграда в ПИ с идентификатор 44094.1.917 по КК на с. Лозенец, община Царево; полагане на: кабелна линия 1 kV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел между ТП „Планктон“ и съществуващо ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 44094.1.92 по КК на с. Лозенец, община Царево до нов КРШ пред ПИ с идентификатор 44094.1.88 по КК на с. Лозенец, община Царево и кабелна линия от нов КРШ пред ПИ с идентификатор 44094.1.88 по КК на с. Лозенец, община Царево до ново ЕТ пред ПИ с идентификатор 44094.1.917 по КК на с. Лозенец, община Царево“ **преценката на**



компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че територията, предвидена за реализация на ИП, няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ПАВЕЛ МАРИНОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

