



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-581(1) 25.02.2025
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение /ИП/: „Полагане на кабелна линия ниско напрежение /НН/ от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ на ъгъла на ул. „Михаил Герджиков“ и ул. „Христо Ботев“ до ново електромерно табло /ЕТ/, монтирано до съществуващ стоманобетонен стълб № 6-А, монтиран пред ПИ с идентификатор 07079.705.168 по КК на гр. Бургас, община Бургас за захранване на ПИ с идентификатор 07079.705.165 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-581/12.02.2025 г. в РИОСВ-Бургас за горепосоченото ИП, което присмам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения е предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Полагане на кабелна линия НН от съществуващ КРШ на ъгъла на ул. „Михаил Герджиков“ и ул. „Христо Ботев“ до ново ЕТ, монтирано до съществуващ стоманобетонен стълб № 6-А, монтиран пред ПИ с идентификатор 07079.705.168 по КК на гр. Бургас, община Бургас за захранване на ПИ с идентификатор 07079.705.165 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2489(1)/30.08.2022 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на обект „Жилищна група сгради в УПИ П-165, кв. 15 по плана на кв. „Банево, гр. Бургас, общ. Бургас (ПИ с ид. 07079.702.165 по КК)“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с полагане на кабелна линия НН от съществуващ КРШ на ъгъла на ул. „Михаил Герджиков“ и ул. „Христо Ботев“ до ново ЕТ, монтирано до съществуващ стоманобетонен стълб № 6-А, монтиран пред ПИ с идентификатор 07079.705.168 по КК на гр. Бургас, община Бургас за захранване на ПИ с идентификатор 07079.705.165 по КК на гр. Бургас, община Бургас. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м-под тротоарни настилки; 0,4/0,7 м-при пресичане на подходи за гаражи; 0,45/1,1 м-при пресичане на улици. Трасето на кабелната линия ще бъде с дължина 153,76 м и ще преминава през ПИ с идентификатори 07079.705.3009-151,22 м (НТП За второстепенна улица) и 07079.705.3013-2,54 м (НТП За второстепенна улица).



ISO 9001



0063

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Предвидените дейности, **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (Натура 2000 места). Най-близко разположена е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000151 „Айтоска планина“, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000151 „Айтоска планина“ от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона; тъй като теренът, предвиден за реализацията на ИП, не попада в границите на Натура 2000 места;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Полагане на кабелна линия НН от съществуващ КРШ на ъгъла на ул. „Михаил Герджиков“ и ул. „Христо Ботев“ до ново ЕТ, монтирано до съществуващ стоманобетонен стълб № 6-А, монтиран пред ПИ с идентификатор 07079.705.168 по КК на гр. Бургас, община Бургас за захранване на ПИ с идентификатор 07079.705.165 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено ~~настоящото~~ писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промяната.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

