



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-693(17) 05.03.2025
ГР. БУРГАС

ДО „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Полагане на кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП „Афродита“ до ЕТ (ново)-1 за захранване на вилна сграда Н5 и Н6 в ПИ с идентификатор 81178.5.706 по КК на град Черноморец, община Созопол и кабелна линия 1 kV от ЕТ (ново)-1 до ЕТ (ново)-2 за захранване на вилна сграда Р1 и Р2, допълващо застрояване и басейн в ПИ с идентификатор 81178.5.699 по КК на град Черноморец, община Созопол“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-693/20.02.2025 г. в РИОСВ-Бургас за горещитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Полагане на кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП „Афродита“ до ЕТ (ново)-1 за захранване на вилна сграда Н5 и Н6 в ПИ с идентификатор 81178.5.706 по КК на град Черноморец, община Созопол и кабелна линия 1 kV от ЕТ (ново)-1 до ЕТ (ново)-2 за захранване на вилна сграда Р1 и Р2, допълващо застрояване и басейн в ПИ с идентификатор 81178.5.699 по КК на град Черноморец, община Созопол“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация ПИ с идентификатор 81178.5.706 по КК на град Черноморец, община Созопол е с предишни идентификатори 81178.5.474, 81178.5.473, 81178.5.471, 81178.5.470 и 81178.5.469, а ПИ с идентификатор 81178.5.699 по КК на град Черноморец, община Созопол с предишен идентификатор 81178.5.468.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

– Решение № БС-79-ПР/10.06.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което е постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане пет вилни сгради (по една във всеки имот) в поземлени имоти с идентификатори 81178.5.468, 81178.5.469, 81178.5.470, 81178.5.471 и 81178.5.472, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, община Созопол“, при спазване на условия, заложиени в него;

– писмо с изх. № ПД-1746(29)/14.10.2022 г. за план „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, VII, VIII, IX, X, XI и УПИ „за улица“ по плана на местност „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол (поземлени имоти с идентификатори съответно 81178.5.468, 81178.5.469, 81178.5.470, 81178.5.471, 81178.5.472, 81178.5.473 и 81178.5.474 по КК)“ с което е определил, че предложеният план, не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна



ISO 9001



0063

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

– писмо с изх. № ПД-916(3)/15.08.2024 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради Р1 и Р2, допълващо застрояване и басейн в УПИ III по плана на местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, община Созопол (ПИ с идентификатор 81178.5.699 по КК)“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

Издадени са Разрешения за строеж от Главния архитект на Община Созопол:

– № 149/08.10.2024 г. за строеж на: „Вилни сгради Н5 и Н6“ в УПИ XVIII /ПИ 81178.5.706 по КК/ м. „Аклади“ землище гр. Черноморец, община Созопол;

– № 133/16.09.2024 г. за строеж на: „Вилни сгради Р1 и Р2, допълващо застрояване и басейн“ в УПИ III /ПИ 81178.5.699 по КК/ м. „Аклади“ землище гр. Черноморец, община Созопол.

Настоящото ИП е свързано с монтаж на нови електромерни табла- ЕТ (ново)-1 и ЕТ (ново)-2 пред ПИ с идентификатори 81178.5.706 и 81178.5.699 по КК на град Черноморец, община Созопол. ЕТ (ново)-1 и ЕТ (ново)-2 ще бъдат присъединени към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД посредством полагане на кабелна линия, тип NAY2Y 4x240 mm² от ТНН на БКТП „Афродита“ до ЕТ (ново)-1 и кабелна линия, тип NAY2Y 4x185 mm² от ЕТ (ново)-1 до ЕТ (ново)-2. Полагането на кабелните линии е с цел електрозахранване на сгради в ПИ с идентификатори 81178.5.706 и 81178.5.699 по КК на град Черноморец, община Созопол. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м и 1,1/0,6 м при пресичане на улица. Трасето на кабелните линии ще бъде с дължина 213 м от ТНН на БКТП „Афродита“ до ЕТ (ново)-1 и 68 м от ЕТ (ново)-1 до ЕТ (ново)-2 и ще преминава през ПИ с идентификатор 81178.5.362 (НТП За второстепенна улица), 81178.5.346 (НТП За второстепенна улица) и 81178.5.704 (НТП За второстепенна улица).


Предвидените дейности, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Към уведомлението е приложен договор № 4631142/2024 г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа, сключен между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Бургбилд“ ЕООД.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/. **Попада** в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР (Натура 2000) за опазване на дивите птици BG0002077 „Бакърлъка“, определена по смисъла на чл.6, ал.1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал. 2, ал.3 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че предвиденото ИП:

- **е допустимо** спрямо режима на дейностите в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002077 „Бакърлъка“, определен със заповедта по чл.12, ал.6 от ЗБР.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002077 „Бакърлъка“ от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в горещитираната защитена зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Полагане на кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП „Афродита“ до ЕТ (ново)-1 за захранване на вилна сграда Н5 и Н6 в ПИ с идентификатор 81178.5.706 по КК на град Черноморец, община Созопол и кабелна линия 1 kV от ЕТ (ново)-1 до ЕТ (ново)-2 за захранване на вилна сграда Р1 и Р2, допълващо застрояване и басейн в ПИ с идентификатор 81178.5.699 по КК на град Черноморец, община Созопол“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че територията, предвидена за реализация на ИП, **няма характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

