



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-235 (3) 11.03.2025
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ „БУРГАС-ЮГ“
ГР. БУРГАС, Ж. К. „М. РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) пред УПИ Х, кв. 54, ПИ с идентификатор 07079.30.577 по КК на град Бургас, община Бургас и полагане на кабелна линия 1 kV от мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП „Къмпинг“ до нов КРШ и кабелна линия 1 kV от нов КРШ до новомонтирано електромерно табло на уличната регулация пред ПИ с идентификатор 07079.30.575 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ „БУРГАС-ЮГ“

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-235/17.01.2025г. и доп. информация с вх. № ПД-235(2)/04.03.2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение „Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) пред УПИ Х, кв. 54, ПИ с идентификатор 07079.30.577 по КК на град Бургас, община Бургас и полагане на кабелна линия 1 kV от мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП „Къмпинг“ до нов КРШ и кабелна линия 1 kV от нов КРШ до новомонтирано електромерно табло на уличната регулация пред ПИ с идентификатор 07079.30.575 по КК на град Бургас, община Бургас“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) пред УПИ Х, кв. 54, ПИ с идентификатор 07079.30.577 по КК на град Бургас, община Бургас и ново електромерно табло на уличната регулация пред ПИ с идентификатор 07079.30.575 по КК на град Бургас, община Бургас. Новият КРШ ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД посредством полагане на кабелна линия от мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП „Къмпинг“ до нов КРШ. Новото ЕТ ще бъде присъединено към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД посредством полагане на кабелна линия от нов КРШ до новото ЕТ.

Кабелните линии ще бъдат положени в изкоп с размери 0,8/0,4 м и 1,1/0,4 м при пресичане на пътища.

Трасето на кабелната линия ще бъде с дължина 56,18 м и ще преминава през ПИ с идентификатор 07079.30.1082 (НТП – „За второстепенна улица“).

Съгласно Договор за присъединяване на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД № 4511730 от 05.09.2022 г., обект на присъединяване е



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



„Курортна туристическа сграда“ с идентификатор 07079.30.575.1 по КК на град Бургас, с местонахождение УПИ XII-575, кв. 54.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на заявеното инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000242 „Залив Ченгене скеле“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-513/22.08.2008г. (ДВ, бр. 78/2008г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-282/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.) и двете на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на трасето и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че **трасето не засяга площи с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуница“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

