



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1310
ГР. БУРГАС,

(1)

28.04.2025

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Удължаване на съществуваща ВМрНН чрез изграждане на необходимия брой стоманобетонени стълбове от съществуващ стоманобетонен стълб № 4-В-3 /последен/ до ново електромерно табло, монтирано на имотна граница на ПИ с идентификатор 07079.13.1218 по КК на град Бургас, кв. Банево, община Бургас за захранване на обект в същия имот“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1310/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Удължаване на съществуваща ВМрНН чрез изграждане на необходимия брой стоманобетонени стълбове от съществуващ стоманобетонен стълб № 4-В-3 /последен/ до ново електромерно табло, монтирано на имотна граница на ПИ с идентификатор 07079.13.1218 по КК на град Бургас, кв. Банево, община Бургас за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1685(3), ПД-1826(1)/22.06.2023 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гараж и лятна кухня в УПИ XLVI-68, масив 41 по плана на местност „Лозята“, землище кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.13.1218 по КК) и изграждане на трасе на водопровод за водоснабдяване на имота“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадено е Разрешение за строеж № О-94/14.08.2023г. от Главен експерт при Община Бургас, влязло в сила на 15.09.2023г., за строеж на „Вилна сграда с гараж, лятна



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



кухня и изгребна яма“ в УПИ XLVI-68, б.м. 41, местност „Лозята“, землище кв. Банево, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.13.1218 по КК на гр. Бургас.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с удължаване на съществуваща ВМрНН чрез изграждане на необходимия брой стоманобетонени стълбове от съществуващ стоманобетонен стълб № 4-B-3 /последен/ до ново електромерно табло, монтирано на имотна граница на ПИ с идентификатор 07079.13.1218 по КК на град Бургас, кв. Банево, община Бургас за захранване на обект в същия имот. За целта ще бъдат монтирани 8 бр. стоманобетонени стълба: тип КЦ590/9,5м – 2бр. и тип НЦ250/9,5м – 6бр. От новомонтиран стоманобетонен стълб тип КЦ590/9,5м ще се изтегли нова КНН, тип NYU 4x16mm², за присъединяване на ново електромерно табло, тип ТЕПО1М+1Т/А+. Трасето на кабелната линия ще пресича през ПИ с идентификатори 07079.13.1227 (НТП: За второстепенна улица) и 07079.13.1228 (НТП: За второстепенна улица) по КК на гр. Бургас, кв. Банево, местност „Лозята“, община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатор 07079.13.1218 по КК на град Бургас, кв. Банево, община Бургас и трасето на кабелната линия **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/ 17.12.2020г. (ДВ, бр. 17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

Предвид горесизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабелната линия, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

