



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-578(3) 05.05.2025
ГР. БУРГАС,

ДО
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ № 2
ГР. СУНГУРЛАРЕ
На Ваш изх. № 32-00-31/2025г.

КОПИЕ ДО
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Относно: инвестиционно предложение „Доизграждане на канализационна система на град Сунгурларе – етап I“, с възложител: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-578/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Доизграждане на канализационна система на град Сунгурларе – етап I“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-160-ПР/21.11.2023г., с което е постановил да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на агломерация Сунгурларе с капацитет 2810 ЕЖ в ПИ с идентификатор 70247.59.53 по КККР на гр. Сунгурларе, местност „Яраджата“, община Сунгурларе с довеждаща инфраструктура“, с възложител: Община Сунгурларе. Към днешна дата Решението е в срок на правно действие.

- Решение № БС-123-ЕО/25.07.2024г., с което е постановил да не се извършва екологична оценка (ЕО) на план „Изработване на ПУП-ПП за обект: „Довеждащ водопровод към ПСОВ Сунгурларе“ с възложител: Община Сунгурларе. Към днешна дата Решението е в срок на правно действие.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нова канализация, като етап I по следните улици на град Сунгурларе:

- ул. „9-ти септември“ (от ул. „Аврора“ до ул. „Кооперативна“) - Гл.кл.II, с обща дължина 696,40м;

- ул. „Христо Ботев“, ул. „Кооперативна“ и ул. „Слънчев лъч“ (от ул. „Грозю Георгиев“ до ул. „Гео Милев“), с обща дължина 507,50м;

- ул. „Рила“ (от ул. „Аврора“ до ул. „Овчарска“), с обща дължина 116,70 м;

- ул. „Иван Вазов“, ул. „Кооперативна“, ул. „9-ти септември“ и ул. „Гео Милев“ (от ул. „Шипка“ до ул. „Георги Димитров“) - Гл.кл.I, с обща дължина 1094,80 м;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



- ул. „Шипка“ (от ул. „Иван Вазов“ до ул. „9-ти септември“), с обща дължина 264,90 м;
- ул. „Овчарска“ (от ул. „Иван Вазов“ до ул. „9-ти септември“), с обща дължина 244,00 м;
- ул. „Изгрев“ (от ул. „Иван Вазов“ до ул. „9-ти септември“), с обща дължина 220,00 м;
- ул. „Васил Левски“ (от ул. „Иван Вазов“ до ул. „9-ти септември“), с обща дължина 175,00 м;
- ул. „Димитър Благосв“ (от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Христо Ботев“), с обща дължина 265,00 м;
- ул. „Кооперативна“ (от ул. „Слънчев лъч“ до ул. „9-ти септември“), с обща дължина 66,00 м;
- ул. „Гео Милев“ (от ул. „Г. Кирков“ до ул. „9-ти септември“), с обща дължина 80,00 м;
- ул. „Георги Кирков“ (от ул. „Гео Милев“ до ул. „Г. Димитров“), с обща дължина 273,30 м.

По ул. „Георги Димитров“ има изградена канализация - съществуващ гл. колектор I DN800 PE, която ще послужи за приемник на новопроектираните канали по горещитираните улици. Канализацията ще послужи за отвеждане на битовите отпадъчни води от прилежащите имоти и дъждовни води от улици към съществуващата канализационна мрежа на гр. Сунгурларе. Общата дължина на новопроектираната канализационна мрежа за Етап 1 е 4 003,60 м. По дължината на трасето са предвидени необходимите ревизионни шахти, сградни канализационни отклонения. Сградните канализационни отклонения ще бъдат изпълнени от PP тръби DN 200 SN12, свързани директно към ревизионните шахти или в канализационната тръба. Изграждането на нови сградни канализационни отклонения или подмяната на съществуващи е предвидено да става до границата на съответния имот.

На основание чл. 4а, ал. 1 от НУРИОВОС, РИОСВ-Бургас изпраща представената документация с вх. № ПД-578/12.02.2025г. за ИП „Доизграждане на канализационна система на град Сунгурларе – етап 1“, с възложител: Община Сунгурларе до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) за становище по компетентност. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-179(1)/05.03.2025г. на Директора на БДИБР, предвиденото ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН на ИБР 2022-2027г., Закона за водите и подзаконовите нормативни актове и може да бъде реализирано при условия, цитирани в гореспоменатото становище на Директора на БДИБР.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Доизграждане на канализационна система на град Сунгурларе – етап 1“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Улиците, по които ще се извършват посочените дейности, **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Трасетата са част от регулацията на град Сунгурларе. Най-близко разположената защитена зона до регулацията е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. (обн., ДВ, бр. 52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на улиците, по които ще се доизгражда канализационната система на град Сунгурларе – етап 1, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

РИОСВ-Бургас, Ви обръща внимание, че:

Към настоящия момент за пречистване на отпадъчните води от гр. Сунгурларе няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. **За проектиране на обект:** Канализационна система на гр. Сунгурларе има издадено от БДИБР Разрешително № 33710099/01.03.2006г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, продължено с Решение №РР-2252/30.04.2015г. със срок на действие: до въвеждане на обекта в експлоатация.

Предвид гореизложеното, инвестиционното предложение (ИП) може да се реализира при следното условие:

Въвеждането в експлоатация на обекта, предмет на настоящото ИП следва да стане след изграждане и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води, осигуряваща отвеждането и пречистването на отпадъчните води, при спазване на условията в издаденото по реда на *Закона за водите* разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация.

Приложение: копия на становище с изх. № ПУ-01-179(1)/05.03.2025г. на Директора на БДИБР

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

