



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1472 (1)
ГР. БУРГАС

12.05.2025

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
БУЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП „Аклади 4“ до ново електромерно табло (ЕТ) за захранване на обект „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор 81178.9.474, м. „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол (УПИ VI-9.14,9.16)“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1472/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП „Аклади 4“ до ново електромерно табло (ЕТ) за захранване на обект „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор 81178.9.474, м. „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол (УПИ VI-9.14,9.16)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За ПИ с идентификатор 81178.9.474 (образуван от обединяването на ПИ с ид. 81178.9.14 и 81178.9.16 по КК), Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-19-ЕО/02.03.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за план „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 81178.9.14 и 81178.9.16 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“. Решението е с характер да не се извършва ЕО, при спазване на заложените в него условия. Решението е в срок на правно действие.

Главения архитект на Община Созопол е издал Разрешение за строеж № 125/30.08.2024 г. за обект „Многофамилни жилищни сгради“ в УПИ VI-9.14,9.16, м. „Аклади“, землище на гр. Черноморец, ПИ с идентификатор 81178.9.474 по КК на гр. Черноморец, община Созопол.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на обект „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор 81178.9.474 по КК на гр. Черноморец, община Созопол (УПИ VI-9.14,9.16, м. „Аклади“, землище на гр. Черноморец). За целта ще се монтира ново електромерно табло на границата на имота, което ще се електрозахрани, чрез полагане на кабел 1 kV тип NAY2Y 4x240 mm² от ТНН на БКТП „Аклади 4“, находящ се в ПИ с ид. 81178.8.169. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4, а при пресичане на улица в 1,1/0,6. Дължината на кабелното трасе ще бъде 240 м.

Предвидените в настоящото инвестиционно предложение дейности са на база сключен Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на



„Електроразпределение Юг“ ЕАД №4625057 от 15.01.2025 г. с предмет на договора: присъединяване на обект: „Многофамилни жилищни сгради“ в ПИ с идентификатор 81178.9.474 по КК на гр. Черноморец, община Созопол.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е **допустима** спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето, приключилите процедури и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е **установено, че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.


Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

За Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

