



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1506

ГР. БУРГАС,

13.05.2025

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

**Относно:** инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от КРШ до ново електромерно табло (ЕТ) за захранване на обект „Жилищна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор 58356.501.148 по КК на гр. Приморско, община Приморско“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1506/2025г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от КРШ до ново електромерно табло (ЕТ) за захранване на обект „Жилищна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор 58356.501.148 по КК на гр. Приморско, община Приморско“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-767(1)/12.04.2022г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58356.501.148 по КК на гр. Приморско, община Приморско (УПИ V-19, кв. 20 по плана на гр. Приморско)“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Приморско е издал Разрешение за строеж № ПР38/20.05.2022г. за обект „Жилищна сграда“ в УПИ V-19, кв. 20 по плана на гр. Приморско, ПИ с идентификатор 58356.501.148 по КК на гр. Приморско, община Приморско. Разрешението е влязло в сила на 13.06.2022г.

**С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат дейности, свързани с външно кабелно електрозахранване на обект „Жилищна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор 58356.501.148 по КК на гр. Приморско, община Приморско. За обекта е предвидено захранването на новопроектираното електромерно табло да се осъществи от съществуващ КРШ с кабел 1 kV тип NAY2Y 4x35 mm<sup>2</sup>. Кабелът ще се положи в изкоп с**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





размери 0,8/0,4м. Кабелното трасе е с дължина 32 м. Предвидените в настоящото инвестиционно предложение дейности са на база сключен Договор за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД № 4620115 от 14.09.2024г. с предмет на договора: присъединяване на обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 58356.501.148 по КК на гр. Приморско, община Приморско.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид горесъобщеното, отчитайки местоположението на имота и трасето на кабелната линия, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабелната линия **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да **п**уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, ж-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

