



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1526 (1)

ГР. БУРГАС

13.05.2025

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабели ниско напрежение от точката на разкъсване на съществуващ кабел НН от ТНН на ТП „Морска“ до ЕТ на ул. „Демокрация“ №10 до ново електромерно табло в ПИ с идентификатор 07079.609.243 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-243, кв. 24 по плана на ЦГЧ, /ул. „Демокрация“ №8/, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1526/2025 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която присмам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабели ниско напрежение от точката на разкъсване на съществуващ кабел НН от ТНН на ТП „Морска“ до ЕТ на ул. „Демокрация“ №10 до ново електромерно табло в ПИ с идентификатор 07079.609.243 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-243, кв. 24 по плана на ЦГЧ, /ул. „Демокрация“ №8/, гр. Бургас, общ. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, тъй като:

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2094(1)/19.07.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с офиси и магазин в УПИ VI-243, кв. 24 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.243 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с което е определил, че предложението не попада в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

От Община Бургас е издадено Разрешение за строеж № П-67/23.10.2023г. за обект: „Смесена сграда с външни ВиК връзки“ в ПИ с идентификатор 07079.609.243 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-243, кв. 24 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабели ниско напрежение от точката на разкъсване на съществуващ кабел ниско напрежение (НН) от трафопост (ТП) „Морска“ до ново електромерно табло, разположено в ПИ с идентификатор 07079.609.243, УПИ VI-243, кв. 24 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас. За осъществяване на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





инвестиционното предложение се предвижда полагане на кабел НН, тип NA2XY-J 4x240 mm<sup>2</sup> от ТНН на ТП „Морска“ до съществуващо електромерно табло, разположено на бул. „Демокрация“ № 10. В имота ще бъде монтирано ново комбинирано електромерно табло с капацитет за: 11 броя монофазни електромера; 2 броя трифазни директни електромера; 1 брой вертикален разединител. Посредством съединителни муфи (СМ) се осъществява продължение на съществуващия кабел 1 kV, тип NA2XY-J 4x240 mm<sup>2</sup> от точката на разкъсване до новото комбинирано електромерно табло. Трасето на кабелите преминава през следните имоти: ПИ с идентификатор 07079.618.8 – за първостепенна улица, ПИ с идентификатор 07079.609.243 – за ниско застрояване.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (ново ЕТ, трасе на кабел) не попадат в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в ЦГЧ на гр. Бургас, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (ел.захранваща инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лаур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

